



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura we Wrocławiu**

Wrocław, dnia 23 lutego 2011 r.

*Pan
Zdzisław Filipowicz
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Legnicy*

P/10/181
LWR-4101-20-05/2010

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli¹, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Legnicy (zwanej dalej „AZWRSP”) w zakresie gospodarowania zasobami mieszkaniowymi po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych i innych podmiotach dysponujących budynkami mieszkalnymi.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w podpisanym przez Administratora AZWRSP protokole kontroli - Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK - przekazuje Panu Inspektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrola wykazała przypadki niepoddawania w latach 2008 – 2010 (30 czerwca) administrowanych w AZWRSP budynków mieszkalnych przeglądowi technicznemu wymaganych przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane². Stwierdzono, że z 90 budynków mieszkalnych wg stanu na 31 grudnia 2008 r., z 82 - na 31 grudnia 2009 r. i z 81 - na 30 czerwca 2010 r. nie przeprowadzono odpowiednio: w 66 i 53 budynkach kontroli okresowych (co najmniej raz w roku) dotyczących sprawdzenia stanu technicznego, sprawności elementów budynku i technicznej sprawności instalacji i urządzeń służących

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

ochronie środowiska. Ponadto w badanych latach nie przeprowadzono co rocznych kontroli w zakresie sprawdzenia przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w 29 budynkach i 65 lokalach mieszkalnych w 2008 r., w 34 budynkach i 59 lokalach mieszkalnych w 2009 r. oraz w 53 budynkach i 129 lokalach - na koniec 30 czerwca 2010 r.

Ponadto AZWRS w latach 2008 – 2010 (I półrocze) nie dokonywała w odniesieniu do 44 - w 2008 r., 32 - w 2009 r. i 29 - w 2010 r. budynków mieszkalnych kontroli w zakresie sprawdzenia stanu technicznego i przydatności tych obiektów do użytkowania, estetyki obiektów oraz ich otoczenia, które winny być przeprowadzane co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z przepisami określonymi w art. 62 ust. 1 pkt 2 cyt. wcześniej ustawy - Prawo budowlane. Nieprzeprowadzone zostały także kontrole dotyczące badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej: w 45 budynkach w 2008 r., w 44 - w 2009 r. i w 31 – w pierwszym półroczu 2010 r. Zaniechanie obowiązku okresowego sprawdzania stanu technicznego obiektów budowlanych, tym samym nie ustalanie w ich wyniku koniecznych napraw - w ocenie NIK – mogło doprowadzić do naruszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej obiektów, w tym związanych z bezpieczeństwem użytkowania. W takim przypadku przepisy art. 66 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przewidują podjęcie stosownej interwencji ze strony właściwego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Podnieść nadto należy, iż dla 44 w 2008 r., 32 w 2009 r. i 29 w 2010 r. (30 czerwca) z wymienionych budynków na terenie Powiatu Legnickiego nie zostały założone książki obiektu budowlanego (wymagane art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Do niniejszego wystąpienia przekazuje się Panu Inspektorowi w załączeniu: Wykaz budynków będących w administrowaniu AZWRSP na terenie Powiatu Legnickiego w latach 2008 – 2010 (I półrocze), zestawienie dotyczące nieprzeprowadzonych okresowych kontroli stanu budynków oraz lokali, zestawienie dotyczące miejscowości na terenie Powiatu, w których nie zostały wykonane ww. kontrole w latach 2008 – 2010 (I półrocze).

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

- 1. Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych (wymienionych w załącznikach), celem sprawdzenia, czy nie wystąpiły okoliczności określone w art. 66 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, wymagające interwencji organu nadzoru budowlanego.***

2. Podjęcie działań dyscyplinujących wobec osób odpowiedzialnych za nieprzeprowadzenie z wymaganą częstotliwością i zakresem okresowych kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz za nie prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych.

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Inspektora, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Inspektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK o sposobie ich rozpatrzenia.

Załączników: plik