NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Biuro Gospodarcze

BGO-BGZ.261.013.2018.PZ

Warszawa, dnia 03 kwietnia 2018 r.

Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Remont pomieszczeń biurowych i archiwum"

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ", jakie wpłynęły do Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Załącznik 2A poz. 23 – pranie wykładziny. Czy przewiduje się demontaż wykładziny i wywóz do wyspecjalizowanej pralni, a następnie ponowny montaż, czy pranie odbywa się bez demontażu na istniejącej posadzce ?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyjaśnia, że pranie wykładzin odbywa się na miejscu bez demontażu.

Pytanie nr 2
Załącznik 2C poz. 29 – czy oprawy dostarcza Inwestor, proszę o podanie szczegółów technicznych – o jakie oprawy chodzi?

Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, że oprawa jest inwestora, typ karta katalogowa oprawy PMR 160-LED 1200 6840lm MPRM-ST DIRECT EVG lub równoważna.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

p.o. DYREKTORA
Biuro Gospodarcze
Agnieszka Mielżyńska

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
nik_zp@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1