Zacisk	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2
Przekrój (mm²)	WY 4x25			YDYżo3x1,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5
Moc zainstalowana Pi (kW)	15,6			0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Pi L1 (kW)				0,1			1,0						1,0	
Pi L2 (kW)					1,0			1,0			1,0			1,0
Pi L3 (kW)						1,0			1,0			1,0		
Ps (kW)	9,4			0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Opis	Zasilanie ISTNIEJĄCA TABLICA ROZDZIELCZA TE długość l=~20m	Ochronnik przeciw-przepięciowy kl. B+C	Lampki sygnalizacyjne napięcia L1, L2, L3	Zasilanie klimatyzator ścienny	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A ZASILANIE MONITOR	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A Puszka podłogowa PF1	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A Puszka podłogowa PF2	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A Puszka podłogowa PF3	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A Puszka podłogowa PF4	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A Puszka podłogowa PF5	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A Puszka podłogowa PF6	Gniazdo wtyczkowe 230V/16A Puszka podłogowa PF7

UWAGI:

1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Rozdzielnia zamykana na klucz, II klasa izolacyjności; stopień ochrony IP 44

4/ W rozdzielni przewidzieć dodatkowe miejsce na 5 modułów sterowania AV

5/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

Objaśnienia	Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.) Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku. Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.	**Projektował**	**mgr inż. Tomasz BIENEK** nr upr. bud. SLK/0996/PWOE/05, SLK/IE/3861/06 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
Jednostka projektowania	JAPO Jan Poborski ul. Zielińskiego 3a/4, 41-704 Ruda Śląska T: (32) 793 41 94, E: japo@japo.pl		
Temat projektu	PROJEKT MODERNIZACJI SALI IM. W. PAŃKI W BUDYNKU "A" CENTRALI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI PRZY UL. FILTROWEJ 57 W WARSZAWIE	**Branża**	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
		Stadium	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Inwestor	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI UL FILTROWA 57 02-056 WARSZAWA	**Tytuł rysunku**	**PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA TR.1**
Adres inwestycji	UL. FILTROWA 57, 02-056 WARSZAWA	**Nr projektu**	12/17 **Skala** %
		Data	12.2017 **Nr rysunku** PW/IE/03.1