



**NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**  
Biuro Gospodarcze

BGO-BGZ.261.004.2018.PCh

Warszawa, 16 lipca 2018 r.

**Do Wykonawców ubiegających się o  
udzielenie zamówienia**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Sali im. Waleriana Pański”.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie, na które udziela następującej odpowiedzi:

**Pytanie 14**

W opisie systemu dyskusyjnego pojawia się funkcjonalność związana z wykorzystaniem kanałów interkomowych. Według naszej wiedzy przy zastosowaniu zaprojektowanych pulpity mikrofonowo głośnikowych nie ma możliwości uzyskania tej funkcjonalności. Czy Zamawiający będzie adaptował system by uzyskać te funkcjonalność, czy z niej rezygnuje?

**Odpowiedź na pytanie 14**

Jednostka centralna systemu konferencyjnego ma posiadać funkcjonalność interkomu.  
Jednostka ta będzie współpracować z systemem tłumaczeń symultanicznych oraz z posiadanymi przez Zamawiającego pulpitymi tłumaczy z funkcjonalnością interkomu.

  
**DYREKTOR**  
Biuro Gospodarcze  
wz.  
Andrzej Kozuchowski  
Wicedyrektor