



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Bydgoszczy

LBY.261.063.2019

Bydgoszcz, 7 października 2019 r.

Uczestnicy postępowania
LBY.261.009.2019

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), pn. „Świadczenie usługi bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie należącym do Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 12 oraz na terenie przyległym do budynku (w tym również parkingu) w okresie od 2 stycznia 2020 r. (godz. 10.00) do 2 stycznia 2023 r. (godz. 10.00).”

Zgodnie z pkt. VII.7 Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Czy system alarmowy ppoż ma być podłączony tylko stacji monitorowania Wykonawcy i w razie alarmu Wykonawca powiadamia jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, czy też system alarmowy ma być również podpięty do Państwowej Straży Pożarnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby system alarmowy został podpięty do Państwowej Straży Pożarnej. Dopuszcza aby system ten podłączony był jedynie do sieci monitorowania Wykonawcy, który w razie alarmu zobowiązany będzie powiadomić Państwową Straż Pożarną.

p.o. DYREKTOR
Delegatura Najwyższej Izby Kontroli
w Bydgoszczy

Oliwia Bar