

Zamawiający: **Najwyższa Izba Kontroli, Biuro Gospodarcze**
Adres: **02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57**

Opis Przedmiotu Zamówienia

Modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Delegatury NIK w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 67

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Opracowała: Anna Zielińska-Żmuda

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym zakresem prac

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z modernizacją oświetlenia awaryjnego w budynku delegatury NIK w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 67. Lampy do modernizacji zostały wskazane na podstawie wykonanego przeglądu oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w delegaturze. W załączeniu protokół z przeglądu oświetlenia.

2. Zakres prac

W zakres prac przedmiotu zamówienia wchodzi w szczególności:

- wymiana akumulatorów w oprawach istniejących– 53 szt.
- montaż modułu awaryjnego w 18 szt. lamp awaryjnych

3. Cel wykonania zamówienia

Dostosowanie oświetlenia do przepisów p.poż.

4. Wymagania szczegółowe

Budynek delegatury NIK w Krakowie jest obecnie użytkowany. Wszelkie prace należy wykonywać po uzgodnieniu z przedstawicielami Biura Gospodarczego oraz z przedstawicielami Delegatury NIK w Krakowie. Wskazane lampy są zlokalizowane na ciągach komunikacyjnych w budynku delegatury na poziomie piwnicy, parteru, I i II piętra. Obecnie zainstalowane lampy to lampy tzw. kubelki wpuszczane z sufit nierewizyjny oraz oprawy typu monitor.

W związku z zakresem prac, Zamawiający nie wymaga, ale rekomenduje przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji lokalnej, która potwierdzi zakres prac oraz ilości akumulatorów i lamp do wymiany.

Zamawiający zwraca również uwagę, że w związku z usytuowaniem budynku w ścisłym centrum miasta, dostawy materiałów należy wykonywać małym samochodem dostawczym

5. Termin wykonania prac

Wykonanie prac do 35 dni od daty podpisania umowy.