



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Biuro Gospodarcze

BGO-BGN.25.175.2024

Warszawa, 2024-08-28

Do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, pn. „Dostawa i montaż platformy przyschodowej w Centrali NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 57”.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły pytania, na które udziela następujące odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów podestu ze stali nierdzewnej, o którym mowa w zapytaniu. Proszę o podanie jego przybliżonych wymiarów oraz formy w jakiej ma zostać wykonany.


Wszystkie dostępne na rynku platformy schodowe posiadają systemowe, dedykowane dla danego producenta i modelu torowiska.

Czy mamy zatem rozumieć, że nazwą "podest" Zamawiający nazywa torowisko urządzenia?

Odpowiedź:

Jeżeli tylko warunki wytrzymałości konstrukcji pozwolą należy zastosować najbardziej popularny gatunek stali nierdzewnej **AISI 304** (1.4301). Przybliżona rozpiętość konstrukcji pomiędzy poziomami +1.39 a +2.85 to ok. 600cm. Forma konstrukcji to odpowiednio wyprofilowane „sztaby” stanowiące swojego rodzaju „szyny” po których będzie się przemieszczała nowa platforma. Całość zamontowana na wspornikach w pewnej odległości od ściany. Należy uwzględnić możliwość albo konieczność otwierania okien np. do ich okresowego umycia.

Zamawiający potwierdza, że nazwą "podest" Zamawiający nazywa torowisko urządzenia.



Pytanie 2:

Czy Zamawiający doprowadza zasilanie do platformy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dostarcza na potrzeby dokumentacji UDT pomiary elektryczne obwodu zasilającego oraz protokół budowlany potwierdzający, że schody umożliwiają montaż platformy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o mocy silnika 500W?

Odpowiedź:

Jeżeli taka moc elektryczna jest niezbędna do napędu urządzenia, to tak Zamawiający dopuszcza urządzenie o mocy silnika 500W.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kolorystykę RAL 7035 lub RAL 9007?

Odpowiedź:

Zamawiający preferuje jaśniejszej kolorystyki np. RAL 7035. Kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie realizacji zamówienia.

p.o. Wicedyrektor Biura
Biuro Gospodarcze

Anna Jabłońska
/podpisano elektronicznie/