



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Biuro Gospodarcze

BGO-BGN.25.296.2024

Warszawa, 6 listopada 2024 r.

Do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, pn. **„Wymiana wyeksploatowanego oświetlenia podstawowego i awaryjnego ewakuacyjnego z dostosowaniem do obowiązujących norm i przepisów w pomieszczeniach Delegatury NIK w Zielonej Górze”**.

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu wpłynęły pytania, na które udziela następujące odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie obliczeń fotometrycznych, które dotyczą zapytania BGO-BGN.25.296.2024 pt. Wymiana wyeksploatowanego oświetlenia wewnętrznego wraz z lampami awaryjnymi i ewakuacyjnymi na oświetlenie w technologii LED.

Obliczenia pomogą przedstawić właściwą wycenę przedmiotowej wymiany oświetlenia.

Proszę również o informację jaki rodzaj sufitów występuje na obszarach objętych modernizacją oświetlenia. Czy są to sufity typu podwieszanego np. kasetony lub sufit stały.

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, że nie posiadamy obliczeń fotometrycznych, w tym dokumentacji projektowej dla wymiany istniejącego oświetlenia z oprawami świetlówkowymi 2x36W i 4x18W (w sufitach podwieszonych 60x60cm) na oprawy wykonane w technologii LED z gwarancją Producenta/Dostawcy na min. 5 lat.

Zgodnie z wymaganiami OPZ pkt. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, po stronie Wykonawcy jest wykonanie obliczeń fotometrycznych dla proponowanych opraw przy uwzględnieniu wymagań dotyczących m. in. wymaganego poziomu natężenia oświetlenia dla pomieszczeń i równomierności oświetlenia.

OPZ wskazują pomocniczo ilość opraw (przedmiar robót), a część rysunkowa powierzchnię poszczególnych pomieszczeń (wysokość pom. montażu opraw wskazano w pkt. 2 OPZ).

Występujące sufity podwieszane są typowymi sufitami kasetonowymi (60x60cm) z płytami gipsowo – włóknowymi.

Zachęcamy Państwa do wizji lokalnej na obiekcie w celu zapoznania się z zakresem prac polegających na wymianie istniejącego oświetlenia świetlówkowego na oświetlenie energooszczędne LED.

WICEDYREKTOR
Biuro Gospodarcze
/-/ Jarosław Lewandowski