

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wymiana niesprawnych opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach Najwyższej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej 57 oraz Krzywickiego 9 w Warszawie.

1. Przedmiot zamówienia.

1. Dostawa i wymiana niesprawnych oraz niespełniających założeń związanych z wymaganym czasem działania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w budynkach Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie przy ul. Filtrowej 57 oraz Krzywickiego 9.
2. Dostawa i montaż brakującej oprawy awaryjnej.

Zamawiający załącza poglądowo rzuty kondygnacji z naniesionymi oprawami wraz z oznaczeniem opraw niesprawnych. Zestawienie opraw wraz ze stwierdzonymi usterkami stanowi załącznik nr 1 do OPZ.

2. Wymagania szczegółowe.

1. Wymagania szczegółowe:

- Oprawy oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego (wg umiejscowienia, zgodnie z przeznaczeniem funkcji):
- Posiadają aktualny ważny certyfikat CE i CNBOP,
- Oprawy wykonane w technologii LED,
- Posiadają gwarancję producenta min. 5 lat,
- Stopień szczelności opraw IP41 - IP 44,
- montaż natynkowy lub do sufitu podwieszanego – w zależności od umiejscowienia oprawy w obiekcie;
- kolor opraw awaryjnych – biały;
- czas podtrzymania – min. 1 godz.
- barwa światła 5000K
- czas ładowania akumulatora oprawy mniejszy niż 24h
- diodowa sygnalizacja ładowania akumulatora,
- sporządzenie przez Wykonawcę protokołu z realizacji zadania wraz ze szczegółowym zestawieniem wymienionych opraw,
- sporządzenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, w tym rysunkowej z naniesieniem informacji o rodzaju wymienionych opraw.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac, wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów, odpadów budowlanych.
3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia (wizja nie jest obowiązkowa).
4. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty dotyczące wybranych produktów tj. kartę produktu, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, gwarancje na proponowane oprawy LED.

5. Dokumenty, o których mowa powyżej Wykonawca załączy do dokumentacji powykonawczej.

6. Wykonanie robót.

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót zgodnie z umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami producenta urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia i ich naprawienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymywania czystości na terenie prowadzenia prac.
4. Wykonawca po realizacji robót zobowiązany jest do przeprowadzenia sprawdzenia zadziałania zainstalowanych urządzeń.

7. Część rysunkowa.

Rzuty pomieszczeń 1-16 – budynek A i B NIK.

Załączniki:

1. Zestawienie opraw budynkowych.