



NUMER OBWODU	WYŁ. GŁÓWNY	OBW.20	OBW.21		OGR. PRZEPIĘĆ	KONTR. NAP.	ZAB.OBW.1-2	OBW.1	OBW.2	ZAB.OBW.3-4	OBW.3	OBW.4	ZAB.OBW.5-6	OBW.5	OBW.6	OBW.22	OBW.23	ZAB.OBW.7-10	OBW.7	OBW.8	OBW.9	OBW.10	ZAB.OBW.11-14	OBW.11	OBW.12	OBW.13	OBW.14	ZAB.OBW.15-19	OBW.15	OBW.16	OBW.17	OBW.18	OBW.19
NAZWA	ZASILANIE Z RI OBW.4	REZERWA	REZERWA	I-42K	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ	KONTROLA NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO	ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.1 - OBW.2	OŚWIETLENIE POM: 221, 221a, 222, 222a	OŚWIETLENIE POM: 228,229,230, 231c,231a	ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.3 - OBW.4	OŚWIETLENIE POM: 223, 224, 224a, 224b	REZERWA	ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.5 - OBW.6	OŚWIETLENIE POM: 225,226,227	OBW. NIECZYNNY	KLIMATYZACJA	KLIMATYZACJA	ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.7 - OBW.10	GNIAZDA POM: 223, 224b	GNIAZDA POM: 224, 224a	GNIAZDA POM: 227	TL NIEZIDENT.	ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.11 - OBW.14	GNIAZDA POM: 221,221A	GNIAZDA POM: 225, 226	GNIAZDA POM: 228, 229	GNIAZDA POM: 229, 230	ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.15 - OBW.18	GNIAZDA POM: 222, 222A	P.P. NIEZIDENT.	GNIAZDA POM: 231A, 231C	GNIAZDA POM: KORYTARZ	CSK-3