



| NUMER OBWODU | | OBW.8 | OBW.9 | WYŁ. GŁÓWNY | KONTR.NAP. | OBW.1 | F11 | OBW.2 | OBW.3 | OBW.4 | F12 | OBW.5 | OBW.6 | OBW.7 | F13 | OBW.10 | F14 | OBW.11 | OBW.12 | OBW.13 | OBW.14 | F15 | OBW.18 | F16 | OBW.15 | OBW.19 | OBW.20 | OBW.16 | OBW.17 | OBW.21 | OBW.22 |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| NAZWA | ZASILANIE Z RIII OBW.6 | KLIMATYZACJA | KLIMATYZACJA | | KONTROLA NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO | OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE | ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.1 – OBW.4 | GNIAZDA POM: 82,83,84 | GNIAZDA POM: 81,82,83,84 | GNIAZDA POM: 80,81, KORYTARZ | ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.5 – OBW.7 | GNIAZDA POM: 85,86 | GNIAZDA POM: 86,87 | GNIAZDA POM: 88,89 | ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.10 | GNIAZDA POM: socjalne | ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.11 – OBW.14 | OŚWIETLENIE POM: 81–84 | OŚWIETLENIE POM: 85–89 | OŚWIETLENIE POM: socjalne,wc damski,wc męski,Koryt. | OŚWIETLENIE POM: 85–89 GNIAZDA POM: 85–89 | ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.18 | OGRZEWANIE | ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.15, OBW.19 OBW.20 | WENTYLATOR WC DAMSKIE | KLIMATYZACJA SERWEROWNIA | KLIMATYZACJA SERWEROWNIA | WENTYLACJA WEJŚCIE | ZAB.STER. K1 | OBW. NIEZIDENT. | CERBERUS P.POŻ |