

NUMER OBWODU	WYŁ. GŁÓWNY		OGR.PRZEP.	OBW.16	OBW.17	OBW.18	OBW.19	OBW.20	LICZNIK	OBW.21	OBW.22	OBW.23	OBW.24	K12	OBW.25	OBW.26	K3	K4	K5	OBW.27	K6	K7	OBW.28	K8	OBW.29	K9	K10	K11	OBW.30	WYŁ. SEKCYJNY	ZAB. KONTR. NAP.	F11	OBW.1	F12	OBW.2	F13	OBW.4	OBW.5	F14	OBW.6	OBW.7	OBW.8	OBW.9	F15	OBW.10	OBW.11	OBW.12	OBW.13	F16	OBW.14	OBW.15
NAZWA	ZASILANIE Z RGB (rez) Q12		OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ	ONAŻDŻA łodówka podbalkonu, zaplecze portierni	ONAŻDŻA zaplecze portierni, zaplecze portierni	ONAŻDŻA Hall wartrotap	ONAŻDŻA Bankomat	Klima Hool	Licznik Energii kwh	Klima Kiosk	ONAŻDŻA POM. KIOSK	ONAŻDŻA POM. KIOSK	ONAŻDŻA POM. KIOSK	ZDALNIE STEROWANE BMS	OŚWIETLENIE POM. KIOSK, Hall	ZAB.RÓŻNIC.-PRĄD. K3÷K5	OŚWIETLENIE POM. Hall	OŚWIETLENIE POM. Hall	STEROWANIE Z BMS	ZAB.RÓŻNIC.-PRĄD. K6÷K7	OŚWIETLENIE POM. Hall	OŚWIETLENIE POM. Hall	ZAB.RÓŻNIC.-PRĄD. K8	OŚWIETLENIE POM. PORTIERNIA, wiatrołap	ZAB.RÓŻNIC.-PRĄD. OBW.26÷28B	OŚWIETLENIE POM. Hall	OŚWIETLENIE POM. Hall	OŚWIETLENIE POM. Hall	WYJŚCIE EWAKUACYJNE	WYŁ.SZCZYTNE SEKCJA GÓRNEJ	KONTROLA NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO	ZAB. OBW. 1	KURTYNA WEJŚCIE	ZAB.RÓŻNIC.-PRĄD. OBW.2 ÷ OBW.3	OŚWIETLENIE WARTOWAP	WRP DEPOZYTOR	ZAB.RÓŻNIC.-PRĄD. OBW.6 ÷ OBW.9	GRZAŁKA	ZAB. STER.	ZAB.RÓŻNIC.-PRĄD. OBW.6 ÷ OBW.9	OŚWIETLENIE POM. orzitwum matk,magazyn 1, 2, 3	OŚWIETLENIE HOOL	OŚWIETLENIE POM. WC męskie, WC wspólne	OŚWIETLENIE POM. szatnia 1, szatnia 2	ZAB.RÓŻNIC.-PRĄD. OBW.10 ÷ OBW.13	ONAŻDŻA POM. orzitwum matk,magazyn 1, 2, 3	ONAŻDŻA POM.zaplecze portierni, portiernia	ONAŻDŻA POM. WC męskie, WC wspólne	ONAŻDŻA POM. szatnia 1	ZAB.RÓŻNIC.-PRĄD. OBW.14 ÷ OBW.15	ONAŻDŻ NAD WEJŚCIEM BRAMKI	CENTRALA ODDYMIANIA
	WY_N.3S			WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5		WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_PA.0,7	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5	WY_N.2,5

Data	2020.08	ElectriCon	Tytuł: Tablica RE-0 0 i "+1" Piętro Budynek B Schemat Ideowy
Projektował	M.Motek		
Rysował	M.Motek		
Sprawdził	J.Pojdak		

Projekt: Budynek Centrali NK ul. Filtrowa 57, Warszawa

Nr Rys.: E-1

Strona: 1

Ilość str.: 1