



NUMER OBWODU	WYL. GŁÓWNY	KONTR. NAP.	FIO	OBW.1	OBW.2	OBW.3	FI1	OBW.4	OBW.5	FI2	OBW.6	OBW.7	OBW.8	FI3	OBW.9	OBW.10	OBW.11	OBW.12
NAZWA	ZASILANIE Z RGB (rez) Q5	KONTROLA NAPIĘCIA ZASILAJĄCEGO	ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.1 – OBW.3	REZERWA	ZASILANIE CZUJKI RUCHU, OSW.KORYT.	KONTROLA DOSTĘPU CZYTNIK	ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.4 – OBW.5	OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE	STER. OBW. 4	ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.6 – OBW.8	GRZEJNIKI ZASILANIE, Gniazda KORYTARZ	OŚWIETLENIE RGB, SZACHTY	SYGNAŁ DŹWIĘKOWY GARAŻ PODZIEMNY	ZAB.RÓŻNIC-PRĄD. OBW.9 – OBW.12	Gniazda POM: ŁAZIENKA	OBWÓD NIEZIDENT.	OŚWIETLENIE POM: WC, MAGAZYN WODY, MAG.MAKULATURA, POM.SOCJ.,KORYT.	Gniazda POM: KORYTARZ, POM. RGB