



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

BAG-BAZ.25.48.2026

do Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„Przeprowadzenie modernizacji systemu włamaniowo-napadowego SSWiN w Centrali NIK w Warszawie przy ul. Filtrowej 57”.**

- I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający **udziela następujących wyjaśnień** dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ww. ustawy, **dokonuje zmiany treści SWZ.**

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę warunku dotyczącego doświadczenia w taki sposób, aby Wykonawca był zobowiązany wykazać należyte wykonanie co najmniej dwóch zamówień polegających na wdrożeniu, modernizacji, rozbudowie lub wymianie systemu sygnalizacji włamania i napadu, **o łącznej wartości co najmniej 400 000 zł brutto**, przy czym wartość co najmniej jednego z tych zamówień wynosiłaby nie mniej niż 200 000 zł brutto?

Odpowiedź i zmiana treści SWZ:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmianę w treści pkt VIII. 1 [DOŚWIADCZENIE]

z:

„O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia (rozumiane jako dwie umowy) polegające na wdrożeniu / modernizacji / rozbudowie / wymianie systemu sygnalizacji włamania i napadu, o wartości co najmniej 200 000 zł brutto każda.”

na:

„O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia (rozumiane jako dwie umowy) polegające na wdrożeniu / modernizacji / rozbudowie / wymianie systemu sygnalizacji włamania i napadu, o łącznej wartości co najmniej 400 000 zł brutto, przy czym wartość co najmniej jednego z tych zamówień musi wynosić co najmniej 200 000 zł brutto”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz zamówień. **Zmieniony wykaz zamówień stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień i zmiany treści SWZ.**

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie maksymalnego okresu, przez jaki system SSWiN może funkcjonować na serwerze tymczasowym, oraz wskazanie terminu, w jakim Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć i przygotować serwer docelowy. Prosimy także o potwierdzenie, czy obowiązek utrzymywania środowiska tymczasowego wygasa po upływie określonego okresu, jeżeli serwer docelowy nie zostanie udostępniony z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Odpowiedź i zmiana treści SWZ:

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do dokonania migracji systemu SSWiN z serwera tymczasowego na serwer docelowy w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca 2027 r.

Do dnia dokonania migracji system SSWiN może funkcjonować na serwerze tymczasowym, na zasadach określonych w dokumentacji postępowania. Obowiązek Wykonawcy w zakresie zapewnienia funkcjonowania systemu na serwerze tymczasowym ustaje z chwilą dokonania skutecznej migracji systemu na serwer docelowy, nie później jednak niż w terminie wskazanym powyżej.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1) w treści pkt 5.1 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznika nr 1 do SWZ):

z:

„5.1 Termin realizacji modernizacji systemu SSWiN wynosi 60 dni od zawarcia Umowy z Zamawiającym, jednak nie dłużej niż do 18 grudnia 2026 r.”

na:

„5.1 Termin realizacji modernizacji systemu SSWiN wynosi:

5.1.1 60 dni roboczych od podpisania Umowy, w zakresie o którym mowa w pkt. 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3.1.1,

5.1.2 do 30 czerwca 2027 r., w zakresie o którym mowa w pkt 4.1.3.1.2”

2) w treści pkt VI SWZ [TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA]:

z:

„Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do 18 grudnia 2026 r.”

na:

„Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do:

1) 60 dni roboczych od podpisania Umowy, w zakresie o którym mowa w pkt. 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.3.1.1 OPZ,

2) do 30 czerwca 2027 r., w zakresie o którym mowa w pkt 4.1.3.1.2 OPZ.”.

3) w treści § 2 ust. 1 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ):

z:

„1. Wykonawca przeprowadzi modernizację systemu SSWiN w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1-5 w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, według wskazań zawartych w pkt 5.1.1 OPZ, jednak nie dłużej niż do 18 grudnia 2026 r. Przedmiotowy termin 60 dni nie dotyczy procedury odbiorczej, która została szczegółowo opisana w § 4. Zakończenie procedury odbiorczej nastąpi na podstawie odrębnego Protokołu odbioru, stanowiącego **Załącznik nr 3 do Umowy.**”

na:

„1. Wykonawca przeprowadzi modernizację systemu SSWiN w zakresie określonym w § 1 ust.1 pkt 1-5 w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, według wskazań zawartych w pkt 5.1.1 OPZ, jednak nie dłużej niż do 18 grudnia 2026 r. Przedmiotowy termin 60 dni nie dotyczy procedury odbiorczej, która została szczegółowo opisana w § 4. Zakończenie procedury odbiorczej nastąpi na podstawie odrębnego Protokołu odbioru, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.”

Z komentarzem [SA1]: Czy ten zapis nie powinien być wykreślony?

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że termin 30 dni rozpocznie bieg wyłącznie po formalnym zgłoszeniu pełnej gotowości technicznej serwera docelowego, obejmującej przygotowanie systemu operacyjnego lub środowiska wirtualnego, konfiguracji sieciowej, wymaganych portów, dostępów administracyjnych, aktualizacji oraz pozostałych elementów niezbędnych do instalacji. Prosimy również o wskazanie formy zgłoszenia, osób uprawnionych do jego dokonania oraz potwierdzenie, czy termin oznacza dni kalendarzowe.

Uzasadnienie: Brak jednoznacznych kryteriów gotowości i formy zgłoszenia może prowadzić do sporu o początek biegu terminu oraz odpowiedzialność za opóźnienie zagrożone karą 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź i zmiana treści SWZ:

Zamawiający potwierdza, że termin 30 dni rozpocznie bieg wyłącznie po formalnym zgłoszeniu pełnej gotowości technicznej serwera docelowego, obejmującej przygotowanie systemu operacyjnego lub środowiska wirtualnego, konfiguracji sieciowej, wymaganych portów, dostępów administracyjnych, aktualizacji oraz pozostałych elementów niezbędnych do instalacji. Zamawiający dokona zgłoszenia na adres mailowy Wykonawcy, prawidłowo wysłane zgłoszenie Wykonawca potwierdzi mailem zwrotnym w ciągu 1 godziny. Osoby uprawnione do nadzoru i komunikacji ze strony Zamawiającego będą wskazane w umowie.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmianę treści § 2 ust. 5 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

z:

„5. W przypadku instalacji oprogramowania na serwerze tymczasowym Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do przeniesienia (migracji) bazy danych, konfiguracji, historii zdarzeń oraz licencji systemu SSWiN ze środowiska tymczasowego na serwer docelowy do 30 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.”

na:

„5. W przypadku instalacji oprogramowania na serwerze tymczasowym Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do przeniesienia (migracji) bazy danych, konfiguracji, historii zdarzeń oraz licencji systemu SSWiN ze środowiska tymczasowego na serwer docelowy do 30 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości technicznej serwera docelowego, obejmującej przygotowanie systemu operacyjnego lub środowiska wirtualnego, konfiguracji sieciowej, wymaganych portów, dostępów administracyjnych, aktualizacji oraz pozostałych elementów niezbędnych do instalacji. Zgłoszenie będzie dokonane na adres e-mail:, w dni robocze w godzinach 7:00-17:00 . Prawidłowo wysłane zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Wykonawcę mailem zwrotnym w ciągu 1 godziny. Potwierdzenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby potwierdzającej zgłoszenie, stanowisko służbowe.”.

Pytanie nr 4:

Prosimy o określenie procedury odbioru migracji na serwer docelowy, w tym zakresu wymaganych testów, maksymalnego dopuszczalnego czasu niedostępności, sposobu potwierdzenia zachowania historii zdarzeń i konfiguracji oraz dokumentu potwierdzającego prawidłowe zakończenie migracji. Prosimy także o potwierdzenie, czy po migracji wymagane będzie ponowne przeprowadzenie pełnej procedury odbiorowej określonej w § 4 wzoru umowy.

Uzasadnienie: Brak procedury odbioru uniemożliwia jednoznaczne określenie momentu wykonania zobowiązania oraz zakończenia odpowiedzialności za migrację. Może również prowadzić do wielokrotnego wykonywania testów bez określonych kryteriów akceptacji.

Odpowiedź i zmiana treści SWZ:

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ):

1) w punkcie 4.1.3. OPZ:

z:

„4.1.3 Migracja oprogramowania i integracja:

- Pełna migracja konfiguracji starych central do nowej wersji z bezwzględnym zachowaniem spójności, logiki i integralności obecnego programu działania systemu;

- Migracja i aktualizacja systemu wizualizacji do nowej wersji platformy Desigo CC;
- Usunięcie konfiguracji systemu SSWiN z obecnego systemu wizualizacji MM8000."

na:

„4.1.3. Migracja oprogramowania i integracja:

4.1.3.1. Migracja oprogramowania i integracja będzie dwuetapowa:

4.1.3.1.1. pierwszy etap:

- zakłada migrację i integrację na serwer tymczasowy Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt 5.1.1. OPZ;
- pełna migracja konfiguracji starych central do nowej wersji z bezwzględnym zachowaniem spójności, logiki i integralności obecnego programu działania systemu;
- migracja i aktualizacja systemu wizualizacji do nowej wersji platformy Desigo CC;
- usunięcie konfiguracji systemu SSWiN z obecnego systemu wizualizacji MM8000.

4.1.3.1.2. drugi etap:

- zakłada migrację z serwera tymczasowego na serwer docelowy Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt 5.1.2 OPZ."

2) w treści § 4 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) poprzez dodanie kolejnego ustępu w brzmieniu:

„4. Odbiór migracji oprogramowania określonego w pkt 4.1.3.1.2 OPZ przebiegać będzie w następujący sposób:

- 1) sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu SSWiN przez przedstawiciela Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego, polegające na:
 - a) wywołanie testowych alarmów z każdego rodzaju zainstalowanych czujek oraz magnetycznych czujników otwarcia we wszystkich strefach w celu sprawdzenia prawidłowej reakcji centrali,
 - b) sprawdzenie poprawności uzbrajania i rozbrajania całego systemu SSWiN oraz poszczególnych wydzielonych stref zarówno z poziomu konsoli i aplikacji
- 2) po przeprowadzonych pozytywnie testach Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego Protokół odbioru w formie papierowej oraz nastąpi jego podpisanie bez uwag, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy."

Pytanie nr 5:

Prosimy o wskazanie terminu przewidzianego na usunięcie uwag zgłoszonych w toku procedury odbiorowej oraz potwierdzenie, że termin ten będzie ustalany z uwzględnieniem charakteru i technicznej złożoności zgłoszonej uwagi, w szczególności w przypadku konieczności dostawy części lub udziału producenta.

Uzasadnienie: Umowa nie określa terminu na poprawki, ale wskazuje, że okres ich wykonywania nie przedłuża terminu realizacji. Brak jednoznacznego terminu zwiększa ryzyko naliczania kar i odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę treści § 4 ust. 1 pkt 3 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

z:

„3) w sytuacji, o której mowa w pkt. 2, Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawek, zmian w funkcjonowaniu systemu SSWiN do wymogów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz ponownie sprawdzić w obecności przedstawiciela Zamawiającego działanie systemu SSWiN w formie opisanej w pkt. 1.”

na:

„3) w sytuacji, o której mowa w pkt. 2, Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawek w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania uwag od Zamawiającego, zmian w funkcjonowaniu systemu SSWiN do wymogów określonych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz ponownie sprawdzić w obecności przedstawiciela Zamawiającego działanie systemu SSWiN w formie opisanej w pkt. 1;”.

Pytanie nr 6:

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, czy wymagane testy mają objąć każdy z 481 istniejących elementów detekcyjnych indywidualnie, czy po jednym reprezentatywnym urządzeniu z każdego rodzaju zainstalowanych czujek, przy jednoczesnym sprawdzeniu wszystkich magnetycznych czujników otwarcia. Jeżeli wymagane jest testowanie każdego elementu, prosimy o potwierdzenie zasad i harmonogramu udostępniania wszystkich pomieszczeń.

Uzasadnienie: Sposób interpretacji wymagania znacząco wpływa na czas testów, liczbę pracowników, organizację dostępu do pomieszczeń oraz możliwość zakończenia prac przed 18.12.2026.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres oraz sposób przeprowadzenia wymaganych testów został określony w § 4 ust. 1 wzoru Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji testów zgodnie z zasadami oraz zakresem określonym w przywołanym postanowieniu Umowy.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, czy obowiązek potwierdzenia zgłoszenia w ciągu jednej godziny obowiązuje wyłącznie w dni robocze i godzinach pracy Zamawiającego, czy całodobowo, przez wszystkie dni roku. W przypadku obowiązku całodobowego prosimy o potwierdzenie, że dotyczy on wyłącznie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, natomiast termin diagnozy pozostaje liczony zgodnie z dalszą częścią § 7 ust. 4.

Uzasadnienie: Wymaganie całodobowe oznacza konieczność zapewnienia stałego dyżuru serwisowego i ma istotny wpływ na koszt 24-miesięcznej obsługi gwarancyjnej.

Odpowiedź i zmiana treści SWZ:

Zamawiający wprowadza zmianę treści § 7 ust. 4 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

z:

„4. Zgłoszenia Awarii lub Wady w ramach gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie dokonywał na adres e-mail: Prawdłowo wysłane zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez serwis Wykonawcy mailem zwrotnym w ciągu 1 godziny. Potwierdzenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby potwierdzającej zgłoszenie, stanowisko służbowe. Zgłoszenie powinno zawierać datę wystawienia i opis Awarii lub Wady. Wykonawca ma obowiązek zdiagnozowania przyczyny Awarii lub Wady do 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia w dni robocze lub w najbliższym dniu roboczym następującym po dniach wolnych od pracy jeżeli zgłoszenie wpłynęło w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy.”

na:

„4. Zgłoszenia Awarii lub Wady w ramach gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie dokonywał na adres e-mail:, w dni robocze w godzinach 7:00-17:00 . Prawdłowo wysłane zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez serwis Wykonawcy mailem zwrotnym w ciągu 1 godziny. Potwierdzenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby potwierdzającej zgłoszenie, stanowisko służbowe. Zgłoszenie powinno zawierać datę wystawienia i opis Awarii lub Wady. Wykonawca ma obowiązek zdiagnozowania przyczyny Awarii lub Wady do 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia w dni robocze lub w najbliższym dniu roboczym następującym po dniach wolnych od pracy jeżeli zgłoszenie wpłynęło w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy.”.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, czy zakaz powierzania obowiązków gwarancyjnych osobom trzecim obejmuje również korzystanie przez Wykonawcę z autoryzowanego serwisu producenta urządzeń lub oprogramowania, w szczególności w zakresie napraw fabrycznych, wymiany urządzeń, ponownej aktywacji licencji oraz specjalistycznego wsparcia producenta, przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.

Uzasadnienie: Niektóre naprawy sprzętu i operacje licencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub autoryzowany serwis. Literalny zakaz korzystania z takich podmiotów może utrudnić lub uniemożliwić prawidłową realizację gwarancji.

Odpowiedź i zmiana treści SWZ:

Zamawiający wprowadza zmianę treści wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) poprzez wykreślenie treści zawartej w § 7 ust. 7 wzoru Umowy.

Z komentarzem [SA2]: Proszę o potwierdzenie, czy z umowy wykreślamy treść ust. 7

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, czy po zakończeniu 12-miesięcznego wsparcia serwisowego dla licencji Desigo CC Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na własny koszt dalsze wsparcie producenta przez pozostałą część 24-miesięcznego okresu gwarancji, czy obowiązki gwarancyjne w drugim roku będą ograniczone do zakresu możliwego do wykonania bez aktywnego wsparcia producenta.

Uzasadnienie: Różnica pomiędzy 12-miesięcznym wsparciem licencyjnym a 24-miesięczną gwarancją powoduje niejednoznaczność kosztową i może wymagać uwzględnienia w cenie dodatkowego roku wsparcia producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z postanowieniami SWZ wsparcie serwisowe dla licencji Desigo CC wymagane jest przez okres 12 miesięcy. Zakres oraz okres świadczenia wsparcia serwisowego zostały określone w SWZ i w tym zakresie stanowią wiążące wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 10:

Prosimy o potwierdzenie, czy wymaganie obejmuje przeprowadzenie czterech odrębnych warsztatów, z których każdy ma trwać co najmniej 3 godziny zegarowe, czy jednego warsztatu trwającego co najmniej 3 godziny w jednym z czterech terminów zaproponowanych przez Zamawiającego. Prosimy również o wskazanie, czy minimalna liczba 6 osób dotyczy każdego terminu, czy wszystkich terminów łącznie.

Uzasadnienie: Liczba i wymiar warsztatów wpływają na zakres pracy instruktora, koszty realizacji, dostępność personelu oraz możliwość przeprowadzenia warsztatów najpóźniej w dniu odbioru.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza 4 spotkania po co najmniej 3 godziny zegarowe, [gdzie w każdej grupie będzie](#) minimalna liczba 6 osób.

Pytanie nr 11:

Jeżeli dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana po odbiorze systemu działającego na serwerze tymczasowym, prosimy o potwierdzenie, czy po migracji na serwer docelowy Wykonawca będzie zobowiązany ponownie zaktualizować i przekazać komplet dokumentacji w trzech egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej na płycie DVD i nośniku USB. Prosimy również o wskazanie terminu przekazania takiej aktualizacji.

Uzasadnienie: Dokumentacja nie określa jednoznacznie zakresu, formy ani terminu aktualizacji po późniejszej migracji. Obowiązek ponownego przygotowania pełnego kompletu dokumentacji wpływa na cenę i zakres prac.

Odpowiedź i zmiana treści SWZ:

Zamawiający wprowadza zmianę treści § 2 ust. 1 wzoru Umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)

z:

„1. Wykonawca przeprowadzi modernizację systemu SSWiN w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1-5 w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie dłużej niż do 18 grudnia 2026 r. Przedmiotowy termin 60 dni nie dotyczy procedury odbiorczej, która została szczegółowo opisana w § 4. Zakończenie procedury odbiorczej nastąpi na podstawie odrębnego Protokołu odbioru, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.”

na:

„1. Wykonawca przeprowadzi modernizację systemu SSWiN w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1-5 w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy, według wskazań zawartych w pkt 5.1.1 jednak nie dłużej niż do 18 grudnia 2026 r. Przedmiotowy termin 60 dni nie dotyczy procedury odbiorczej, która została szczegółowo opisana w § 4 Umowy. Zakończenie procedury odbiorczej nastąpi na podstawie odrębnego Protokołu odbioru, stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.”.

Pytanie nr 12:

W związku z § 8 ust. 3 projektu Umowy prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje ograniczenie całkowitej odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z realizacji Umowy do określonego poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje w całości postanowienia SWZ oraz wzoru Umowy, w tym postanowienia § 8 ust. 3 wzoru Umowy, w zakresie zasad i zakresu odpowiedzialności Wykonawcy.

Pytanie nr 13:

W związku z § 8 ust. 3 projektu Umowy prosimy o wyjaśnienie czy uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego obejmuje również szkody pośrednie oraz utracone korzyści, czy też ogranicza się wyłącznie do rzeczywiście poniesionej szkody pozostającej w bezpośrednim związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy

Odpowiedź:

Zamawiający ogranicza się wyłącznie do rzeczywiście poniesionej szkody pozostającej w bezpośrednim związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.

Pytanie nr 14:

Zgodnie z pkt 4.1.3 OPZ Wykonawca zobowiązany jest do pełnej migracji konfiguracji istniejących central alarmowych z zachowaniem spójności, logiki oraz integralności obecnego programu działania systemu.

W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający przekaze Wykonawcy raport z ostatniej konserwacji systemu? Czy w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada takiego raportu przewiduje sporządzenie i zatwierdzenie przez Strony protokołu stanu istniejącego systemu przed rozpoczęciem prac, obejmującego co najmniej aktualną konfigurację, funkcjonalności oraz wykryte nieprawidłowości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przekaze protokół poserwisowy z ostatniego przeglądu systemu z dnia 19.12.2023 r. Protokół zostanie udostępniony Wykonawcy po zawarciu Umowy na realizację zamówienia.

Pytanie nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za błędy, nieprawidłowości, ograniczenia techniczne lub braki dokumentacyjne istniejącego systemu SSWiN, które nie mogły zostać zidentyfikowane podczas wizji lokalnej lub które ujawnią się dopiero w toku realizacji migracji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe pytanie nie odnosi się do treści SWZ ani nie wskazuje na konieczność jej modyfikacji lub uzupełnienia

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada oraz udostępni Wykonawcy pełną dokumentację techniczną, aktualne konfiguracje systemów, dane niezbędne do migracji oraz informacje wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po zawarciu Umowy udostępni Wykonawcy będącą w jego posiadaniu dokumentację powykonawczą dotyczącą istniejącego systemu, sporządzoną w 2000 r.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w celu umożliwienia Wykonawcom dokonania weryfikacji stanu faktycznego istniejącego systemu oraz zakresu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewidział w SWZ obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej na zasadach określonych w SWZ.

Pytanie nr 17:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia wyłącznie wad lub usterek nieistotnych, które nie wpływają na funkcjonalność, bezpieczeństwo i możliwość użytkowania systemu, Zamawiający dopuści podpisanie protokołu odbioru z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do usunięcia takich usterek w uzgodnionym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza tylko podpisanie protokołu bez uwag.

Pytanie nr 18:

Z uwagi na wymaganie wykorzystania istniejącej infrastruktury okablowania prosimy o potwierdzenie, że infrastruktura kablowa niezbędna do realizacji modernizacji jest sprawna technicznie, a jej stan umożliwia wykonanie przedmiotu zamówienia bez konieczności przeprowadzania dodatkowych prac odtworzeniowych lub wymiany okablowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w celu umożliwienia Wykonawcom dokonania oceny stanu technicznego istniejącej infrastruktury okablowania oraz jej przydatności do realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewidział obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej, na zasadach określonych w SWZ.

Pytanie nr 19:

Czy występują ograniczenia godzinowe, strefowe lub związane z funkcjonowaniem ochrony obiektu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie występują ograniczenia godzinowe, strefowe lub związane z funkcjonowaniem ochrony obiektu w przypadku prac, natomiast przeprowadzenie warsztatów tylko w godzinach pracy urzędu, tj. 7:00-17:00.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści wzoru Umowy Zamawiający dokonał aktualizacji Załącznika nr 1 i 2 do SWZ, który stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszych wyjaśnień i zmiany treści SWZ.

II. Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 137 ust. 4 ustawy Pzp, dokonał odpowiedniej zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, uwzględniającej odpowiedzi na pytanie nr 1 i 2.

III. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.